



Номинальный расход воды – 4 т/час.
Сопротивление газового тракта – 700 Па.
Сопротивление водяного тракта – 0,1 МПа.
При монтаже установить на присоединительные фланцы
газоходов.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|---------------|---------|------|--|-------------------------|--|--|----------|---------|--|
| | | | | | ЭБ-4.0.00.00.00.00 | | | | | | |
| | | | | | Водяной экономайзер ЭБ-4.0 общий вид | Лист | | | Масса | Масштаб | |
| Изм | Лист | № Документа | Подпись | Дата | | | | | 350 | 1:10 | |
| Разработ. | | Обсиенко И.П. | | | | | | | | | |
| Проверил | | Осаволук Ю.А. | | | | | | | | | |
| Т. контр | | Изденко В.И. | | | | | | | | | |
| Н. контр | | | | | | Лист | | | Листов 1 | | |
| Утвердил | | Лисяный Н.С. | | | | 000 МПВФ "Энергетик" | | | | | |