

Перед. нрммен.

Число №


חוקת נ. קמח

МНБ. № 245/л.

 ∂N

תוס' ו' דאמא

МНБ. № подл.	
--------------	--



1. Размеры для справок.
2. Монтаж элементов системы управления вести согласно схеме функциональной и схеме электрической соединений.
3. При проведении монтажа электрооборудование котла заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
4. Размещение датчиков и контрольно-измерительных приборов системы управления показано условно и может быть изменено при проектировании конкретного объекта.

5. При подключении элементов системы управления выполнения требований по монтажу, изложенные в их эксплуатационной документации.
6. Условные обозначения элементов см. КВ1100.00.0000 Э4.
7. Резьбовое соединение уплотнить при помощи ленты ФУМ 10мм ТУ 6-05-1388-86.
8. Тяганапаромер поз. 12 к кронштейну поз. 3, кронштейны поз. 2, 3 и датчик поз. 8 к обшивке котла крепить самонарезаемыми винтами 5×30.01 ГОСТ 10621-80. Между датчиком поз. 8 и обшивкой котла установить прокладку из картона асбестового КАОН-1 δ=3 мм ГОСТ 2850-95. Самонарезаемые винты и прокладки в комплект поставки не входят.

[illegible]

