

Перв. примен.		№ Жгута, кабеля	Откуда	Куда	Длина, м	Маркировка	Тип кабеля	Данные провода	Примечание		
		H1	QS	ЩВО	5		КГ	3X16+1X10			
		H2	ЩВО	K13(M1)	12		ПВС	3X1,5			
		H3	ЩВО	ЩО	4		ПВС	2X1,5			
		H4	ЩО	EL3	5		ПВС	2X0,75			
		H5	ЩО	EL2,EL1	15		ПВС	2X0,75			
Справ. №		H6	ЩО	M2	15		ПВС	2X0,75			
		H7	ЩВО	ЩН	3		ПВС	2X1,5			
		H8	ЩВО	EL4,EL5	15		ПВС	2X1,5			
		H9	ЩВО	GB	3		ПВС	2x1,5			
		H10	ЩВО	БАУ-ТП-1	4		ПВС	4x2,5			
		H11	ЩВО	ЩКО1	7		ПВС	4X6,0			
		H12	ЩКО1	Калорифер	4		ПВС	4x4,0			
		H13	ЩКО1	M3	5		ПВС	2x0,75			
		H14	ЩВО	BH,XS1	3		ПВС	4X0,75			
		H15	ЩВО	48(KЭ1)	12		ПВС	2X0,75			
		H16	ЩВО	12(BЭ1)	9		ПВС	2X0,75			
		H17	ЩВО	BA	1		ПВС	2x0,75			
		H18	ЩВО	Датчики SL	11		МКЭШ	3X0,5			
		H19	БАУ-ТП-1	M4(K4)	15		ПВС	3X1,5			
Подп. и дата		H20	БАУ-ТП-1	M5(K2)	18		ПВС	3X1,5			
		H21	БАУ-ТП-1	M6(K3)	10		ПВС	3X2,5			
		H22	БАУ-ТП-1	ЭМ2	10		ПВС	2X0,75			
		H23	БАУ-ТП-1	ОС	11		ПВС	2X0,75			
		H24	БАУ-ТП-1	ЭМ1	10		ПВС	2X0,75			
		H25	БАУ-ТП-1	BЭ2(2)	10		ПВС	2X0,75			
		H26	БАУ-ТП-1	BA1	1		ПВС	2X0,75			
Взам. инв. №		H27	БАУ-ТП-1	BL	10		МКЭШ	3X0,5			
		H28	БАУ-ТП-1	BP2	11		ПВС	2X0,75			
Подп. и дата									37.00.00.00.00.00-ЭМ		
Инв. № подл.							Транспортибельная котельная установка ТКЧ-0,7М(Э) Кабельный журнал	Лит.	Лист	Листов	
									8	2	
								ООО МПВФ "Энергетик"			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]

					37.00.00.00.00.00-ЭМ	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		8/2

Копировал

Формат А3