


Экспликация оборудования


№	Наименование	Количество
I	Котел паровой Е-2,5-0,9ГМН(З)	2
II	Бак питательный V=2,2 м ³ (под крышей)	1
III	Горелка газовая ГГБ-2	2
IV	Насос питательный ЦНС-2,2-1,3	4
V	Приточная вентиляционно-отопительная установка	1
VI	Приточная вентиляционная установка	1
VII	Щит пожарный ПЩ-1	2
VIII	Охладитель проб котловой воды	2
IX	Кабина оператора	1
X	Система химводоочистки BWT	1
XI	Санузел	1
XII	Дымосос ДН-6,3	2
XIII	Труба дымовая ф530 мм, Н=30 м (в каркасе)	1
XIV	Насос химводоочистки ЦНС-5,5-0,52	1

						44.00.00.00.00.00-ТМ			
						Транспортабельная котельная установка ТКУ-3,6Г(Э)	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		РП		1:40
Разработал		Стецюк							
Проверил		Маринин					Лист 1	Листов 2	
						Тепломеханические решения	ООО МПВФ		
						Размещение оборудования	"Энергетик"		


A - A




B - B



Б - Б



Г - Г



И.И.И. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

44.00.00.00.00.00-ТМ

Лист
2