





Ведомость основных комплектов рабочих документов		
Обозначение	Название	Примечание
ТВ	Топливопроводы внутренние	
АТВ	Автоматизация топливопроводов внутренних	
ЭМ	Электромонтажная документация	

Условные обозначения	
	Вентиль запорный муфтовый
	Вентиль запорный фланцевый
	Фильтр топливный
	Клапан электромагнитный
Т	Топливопровод

Общие указания

1.Данные рабочие чертежи выполнены согласно существующих норм, правил и стандартов. Технические решения, которые приняты в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих в Украине на время разработки и передачи проектной документации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом.

2.Рабочие чертежи топливопроводов котельной выполнены согласно требований СНиП II-35-76 "Котельные установки" (с изм.), "Правилами взрывобезопасности топливopодач и установок приготовления и сжигания пылевидного топлива".

3.Проект выполнен на основании:– задание заказчика на проектирование.

4.Монтаж топливопроводов выполнять согласно с требованиями СНиП II-35-76 "Котельные установки" (с изм.), "Правилами взрывобезопасности топливopодач и установок приготовления и сжигания пылевидного топлива".

.

5.После монтажа и испытаний покрыть лакокрасочным покрытием с 2-х слоев грунтовки Ф/А-03к согласно с ГОСТ 9109-81 и 2-х слоев согласно с ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная краска, предупредительные знаки и маркировочные щитки".

Ведомость документов на которые ссылаются и которые прилагаются		
Обозначение	Название	Примечание
ГОСТ 8731, 8732	Трубы стальные цельнотянутые	
ГОСТ 8733-74,ГОСТ 8734-75	Трубы стальные цельнотянутые	
СНиП II-35-76(с измен.)	Котельные установки	
ДНАОП 0.00-1.08-94	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов	
37.00.00.00.00.00 ТВ.С	Спецификация оборудования и материалов	

						37.00.00.00.00.00-ТВ			
Изм.	Колыч.	Лист	Рисок	Подп.	Дата	Транспортибельная котельная установка ТКУ-Ц 7М(З) Топливопроводы внутренние	Стадия	Масса	Масштаб
							Р		-
							Лист 1	Листов 3	
						Общие данные	ООО МПВФ "Энергетик"		
			Лисьяный						