



1. Позиционные обозначения элементов см. схему электрическую принципиальную.
2. Электрооборудование, не имеющее надежного контакта с заземленными металлическими конструкциями котельной, необходимо заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
3. Модули котельной на месте монтажа заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ. В месте присоединения контура заземления нанести соответствующий знак.

						46.00.00.00.00.00-ЭМ			
						Транспортная котельная установка ТК9-14Р(З)			
						План размещения электрооборудования			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	РП	Масса	Масштаб	
Разраб.			Луговский И.					1:20	
Пров.			Луговский В.			Лист 9	Листов 1		
						ООО МПВФ "Энергетик"			