



	1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	0,8МПа									-50Па	0,8МПа	0Па					0,82МПа	0,8МПа		250°С	2,50°С
Тип прибора	NS	PI	NS	NS	NS	NS	NS	BSA	NS	PI	PI	PSA	LSA H	LSA	LSA	LSA L	PSA H	PSA	NS	TI	TI
Контроль		•		↑		↑				•	•			↓	↓			↓		•	•
Управление	↑		•	•		•	•		•		↑			•	•			•	•		
Защита	•			↑	•			•				•	•		↑		•				

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
				0,2МПа	0,3МПа	0,4МПа	0,2МПа		0,2МПа	0,2МПа	0,2МПа	15 м³/ч	15 м³/ч	
LSA	LSA	LSA L	NS	PI	PI	PI	PI	NS	PI	PI	PI	FI	FI	QAS
↓	↓	↑	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•						•						↓
		•							↑					•

1. Рассматривать совместно с 37.00.00.00.00.00-ЭМ лист 7 и 37.00.00.00.00.00-ТМ.