



1. Позиционные обозначения элементов см. схему электрическую принципиальную.  
2. Электрооборудование, не имеющее надежного контакта с заземленными металлическими конструкциями котельной, необходимо заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.  
3. Модули котельной на месте монтажа заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ. В месте присоединения контура заземления нанести соответствующий знак.

48.00.00.00.00.00-3M					
Изм.	Кол.	Лист	МРД	Лист	Дата
Разраб.	Людский И.	Людский И.	Людский И.	Людский И.	Людский И.
Пров.	Людский В.	Людский В.	Людский В.	Людский В.	Людский В.
Транспортируемая котельная установка ТКЧ-2BP(3) План размещения электрооборудования			Стация	Масса	Масштаб
			РП	120	
			Лист 9	Листов 1	
			ООО МПВФ "Энергетик"		