



Ведомость основных комплектов рабочих документов		
Обозначение	Название	Примечание
ГПВ	Газопроводы внутренние	
АГПВ	Автоматизация газопроводов внутренних	
ЭМ	Электромонтажная документация	

Условные обозначения	
	Вентиль запорный муфтовый
	Клапан электромагнитный
Г	Газопровод (сжиженный газ)

## Общие указания

1.Данные рабочие чертежи выполнены согласно существующих норм, правил и стандартов. Технические решения, которые приняты в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих в Украине на время разработки и передачи проектной документации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом.

2.Рабочие чертежи внутреннего газопровода давления котельной выполнены согласно требований ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение", "Правил безопасности систем газоснабжения Украины"

3.Проект выполнен на основании:- задание заказчика на проектирование.

4.Монтаж газового оборудования и газопроводов выполнять согласно с требованиями: ДБН В.2.5.-20-2001 "Газоснабжение","ПБСГУ". Газопроводы собирать на сварке. После выполнения сварочных работ газопроводы испытать на прочность и плотность Рпр.=2,0МПа в течении 1 часа , Рпл.=1,25 МПа от рабочего,но не более 1,6МПа -в течении 1 часа.

5.После монтажа и испытаний газопроводы покрыть лакокрасочным покрытием с 2-х слоев грунтовки Ф/Л-03к согласно с ГОСТ 9109-81 и 2-х слоев согласно с ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная краска, предупредительные знаки и маркировочные щитки".

Ведомость документов на которые ссылаются и которые прилагаются		
Обозначение	Название	Примечание
ГОСТ 8731, 8732	Трубы стальные цельнотянутые	
ГОСТ 8733-74,ГОСТ 8734-75	Трубы стальные цельнотянутые	
СНиП II-35-76(с измен.)	Котельные установки	
ДБН- В.2.5-20-2001	Газоснабжение	
ДНАОП 0.00-120-98	Правила безопасности систем газоснабжения Украины	
ДНАОП 0.00-108-94	Правила устройства и безопасной эксплуатации	
	паровых и водогрейных котлов	
37.00.00.00.00.00 ГПВ.С	Спецификация оборудования и материалов	

						37.00.00.00.00.00-ГПВ									
Изм.	Колуч.	Лист	Маяк	Подп.	Дата	Транспортибельная котельная установка ТКУ-0,7М(З)	Стадия	Масса	Масштаб						
							Р		-						
									Голов			Газопроводы внутренние	Лист 1	Листов 3	
									Моринин				ООО МПВФ "Энергетик"		
			Лисяный			Общие данные									