














1. *Размеры для справок.
2. Патрубок присоединить к трубопроводу с дренажным краном для аварийного снижения давления воды.
3. Резьбовые соединения выполнить на трепаном льне ГОСТ10330-76 с подмазкой суриком ГОСТ19151-73 разведенном на натуральной олифе ГОСТ7931-76.
4. Транспортную заглушку на месте эксплуатации снять.
5. Котел, горелку, электрооборудование, металлорукава заземлить согласно ПУЭ.
6. При монтаже горелочного устройства в качестве уплотняющего материала использовать шнур огнеупорный Izorak120 сечением 30х30, L=14м, при этом первый ряд закрепить зажимами и винтами (3шт.) концами зажимов обжать уплотняющий шнур, входящие в комплект поставки.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СК1203.00.00 МЧ(Э) | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Котел стальной водогрейный автоматизированный КСВа-3,15 Гс "ЭКО" (Монтажный чертеж) | Лит. | Масса / Масштаб |
| Разраб. | | Стецюк | | 04.07 | | | 6480 / 1:10 |
| Пров. | | Лисяный Н. | | 04.07 | | Лист | Листов 1 |
| Т.контр. | | | | | | ООО МПВФ "Энергетик" | |
| Н.контр. | | | | | | | |
| Утв. | | Лисяный Н. | | 04.07 | | | |

Копировал

Формат А1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.