



	11(2,3)	2.1(2,3)	3.1(2,3)	4.1(2,3)	5.1(2,3)	6.1(2,3)	7.1(2,3)	8	9	10	11
	230 м³/год	8 кПа	5 кПа	3,5 кПа	180 °С	0 кПа			10 кПа	10 кПа	
Тип прилада	FI	PI	NS	PI	PI	TI	PI	NS	PI	PI	QSA
Контроль	•	•		•	•	•	•		•	•	
Регулювання			•					↑			↓
Захист			•					•			•

1. Розглядати разом з 57.00.00.00.00.00-Е4 та 57.00.00.00.00.00-ГПВ.

							57.00.00.00.00.00-АГПВ		
Ізм.	Кор.	Лист	Рядок	Підп.	Дата		Блочно-модульна водогрійна котельня установка БМВКУ-6,3Г(З) Схема автоматизації	Стадія	Масштаб
Розроб.	Лигодський І.							РП	-
Проб.	Лигодський В.							Лист 5	Листов 1
							ТОВ МВВФ "Енергетик"		