


Рекомендована схема розміщення заземлюючих пристроїв



Найменування	Матеріал	Одиниця вим.	Кількість
Горизонтальний заземлювач	Сталь кругла ϕ 12 мм	м	40
Вертикальний заземлювач	Сталь кутова 45×45×4 мм	м	30
Заземлююча шина	Полоса сталевіа 30×4 мм	м	45

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №
--------------	--------------	--------------

- Всі з'єднання контура заземлення виконати за допомогою заварювання.
- Виконавча схема контура заземлення наведена в пояснювальній записці.
- В місцях під'єднання контура заземлення до модуля котельні нанести знак "Заземлення" в відповідності з ГОСТ 21130. Заземлюючу шину пофарбувати в чорний колір. Елементи заземлюючого пристрою, розміщені в ґрунті, не фарбуються.

						57.00.00.00.00.00-ЕМ			
						Блочно-модульна водогрійна котельня установка БМВКУ-6,3Г(З) Заземлення	Стадія	Маса	Масштаб
Изм.	Колыч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		РП		
Разраб.		Луговський							
Пров.		Луговський					Лист 14	Листов 1	
							ООО МПВФ "Енергетик"		