

А – А



Б – Б



В – В



1. Позиционные обозначения элементов см. 54.00.00.00.00.00-ТЭЗ и 54.00.00.00.00.00-Э4.
2. Электрооборудование, не имеющее надежного контакта с заземленными металлическими конструкциями котельной, необходимо заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
3. Модули котельной на месте монтажа заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ. В месте присоединения контура заземления нанести соответствующий знак.

							54.00.00.00.00.00-ЭМ	
Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Блочно-модульная водогрейная котельная установка БМВКУ-0,63(ГЗ) План размещения электрооборудования	Стадия	Масса	Масштаб
Разраб.		Лудовский И.					РП		1:20
Пров.		Лудовский В.					Лист 10	Листов 1	
							ООО МПВФ "Энергетик"		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №